ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты - Мансийскому автономному округу-Югре

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
в городе Лангепасе и городе Покачи

ул. Ленина, д. 34, г. Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628672
телефон: +7(34669)20076, факс: +7(34669)20076
e-mail: langepas@86.rospotrebnadzor.ru

№ 93 от 02.12.2019г.

ЛГ МАОУ ДО «Детская школа искусств»,
адрес: г.Лангепас, ул.Ленина, д.58,
ОГРН 1158617002686
Межрайонной инспекции ФНС
России № 5 по ХМАО-Югре

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

При проведении плановых мероприятий по надзору в лангепасском городском муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств», расположенном по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина, д. 58, г.Лангепас, ул.Ленина, д. 31/5, ул.Солнечная, д. 12Б выявлены нарушения санитарного законодательства:

Музыкальное отделение (г.Лангепас, ул.Ленина, 58)

1. Во всех учебных кабинетах отсутствуют форточки и фрамуги для проветривания, проветривание производится через открывающиеся створки окон (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 6.7., 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»).
2. При проведении измерений искусственной освещенности (протокол лабораторных исследований № 182-о-19 от 18.11.2019г.) установлено, что в кабинетах 30, 24, 25 (в 12 точках) уровни искусственной освещенности не соответствуют нормативным значениям (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.6., 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»).
3. В учебном помещении 8, 18 используются стулья с мягким покрытием (что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 7.1, 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»).

Художественное отделение (г.Лангепас, ул.Ленина, 31/5).

1. В кабинете №6 конструкция окон не обеспечивает режим проветривания, с учётом поступления воздуха через верхнюю часть окна (проветривание осуществляется через нижнюю часть окна).Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания створок окон с поворотно-откидным механизмом, используемых для проветривания, менее 1/50 площади пола (в кабинете 3 площадь фактически составляет 0,4/50 площади пола; в кабинете 7 площадь фактически составляет 0,7/50 площади пола; в кабинете 6 площадь фактически составляет 0/50 площади пола) (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 6.7., 6.8., 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»).
2. При проведении измерений искусственной освещенности (протокол лабораторных исследований № 183-о-19 от 18.11.2019г.) установлено, что в кабинетах 2, 3, 4, 6, 7, 9 (в 39 точках) уровни искусственной освещенности не соответствуют нормативным значениям (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28

Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.6., 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»).

3. Кабинет 9 для занятий рисунком, живописью и композицией не обеспечен умывальной раковиной с подводом горячей и холодной воды через смесители (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.4., 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»).
4. В учебном помещении 10 используются стулья с мягким покрытием (что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 7.1, 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей).

Многопрофильное отделение «Радуга» (г.Лангепас, ул.Солнечная, 12Б)

1. В кабинете 18 отсутствуют форточки и фрамуги для проветривания, проветривание производится через дверь эвакуационного выхода, в кабинете 20 конструкция окна не обеспечивает режим проветривания (окно «глухое» - не предусмотрено открывание).Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания створок окон с поворотно-откидным механизмом, используемых для проветривания, менее 1/50 площади пола (в кабинете 22 площадь фактически составляет 0,8/50 площади пола; в кабинете 20 площадь фактически составляет 0,8/50 площади пола; в кабинете 18 площадь фактически составляет 0/50 площади пола) (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 6.7., 6.8., 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»).
2. При проведении измерений искусственной освещенности (протокол лабораторных исследований № 184-о-19 от 18.11.2019г.) установлено, что в кабинетах 18, 17, 43 (в 16 точках) уровни искусственной освещенности не соответствуют нормативным значениям (что является нарушением ст.ст. 11, 24, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 5.6., 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»).
3. В учебном помещении 23, 22, 19, 17, используются стулья с мягким покрытием (что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 7.1, 11.1. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»).

Предлагаю:

Музыкальное отделение (г.Лангепас, ул.Ленина, 58)

1. Оборудовать окна в кабинетах откидными механизмами, при невозможности провести замену оконных блоков, при замене предусмотреть окна с откидными фрамугами или форточками в количестве, необходимом для обеспечения режима проветривания, с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна.
2. Обеспечить проведение мероприятий по доведению уровней искусственной освещенности в кабинетах в кабинетах 30, 24, 25 до нормируемых значений.
3. Не допускать в учебных помещениях использование стульев с мягким покрытием, офисной мебели.

Художественное отделение (г.Лангепас, ул.Ленина, 31/5).

4. Оборудовать окна в кабинетах откидными механизмами, при невозможности провести замену оконных блоков, при замене предусмотреть окна с откидными фрамугами или форточками в количестве, необходимом для обеспечения режима проветривания, с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна.
5. Обеспечить проведение мероприятий по доведению уровней искусственной освещенности в кабинетах в кабинетах 2, 3, 4, 6, 7, 9 до нормируемых значений.
6. Обеспечить помещения для занятий изобразительным искусством умывальными раковинами с подводом горячей и холодной воды через смесители.
7. Обеспечить учебные помещения стандартной комплектной мебелью. Не допускать в учебных помещениях использование стульев с мягким покрытием, офисной мебели.

Многопрофильное отделение «Радуга» (г.Лангепас, ул.Солнечная, 12Б)

8. Оборудовать окна в кабинетах откидными механизмами, при невозможности провести замену оконных блоков, при замене предусмотреть окна с откидными фрамугами или форточками в количестве, необходимом для обеспечения режима проветривания, с учетом поступления воздуха через верхнюю часть окна.
9. Обеспечить проведение мероприятий по доведению уровней искусственной освещенности в кабинетах в кабинетах 18, 17, 43 до нормируемых значений.
10. Обеспечить учебные помещения стандартной комплектной мебелью. Не допускать в учебных помещениях использование стульев с мягким покрытием, офисной мебели.

срок: до 31.10.2020г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

О выполнении предписания необходимо предоставить информацию в письменном виде и документы в адрес руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Лангепасе и г. Покачи одним из следующих способов: путем направления по тел/факсу:8(34669)20076, по электронной почте: langepas@86.rospotrebnadzor.ru или нарочно по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина, 34 в соответствии со сроками исполнения: **не позднее 02.11.2020г.**

Начальник **Е.Ю.Керова**

Статья 19.5 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ознакомлен _____
(подпись лица или его законного представителя)

Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Ознакомлен _____
(подпись лица или его законного представителя)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный. Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764
- в судебном порядке в соответствии с КАС РФ путем подачи административного искового заявления в суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Расписка в получении Предписания

Предписание получил «02» декабря 2019 года

Бобров С.А. _____
(Ф.И.О., подпись)

Тихонова Жанна Юрьевна
8 34669 20076 2 экз.