



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Бобров Сергей Александрович 26.04.2016, 17 ч. 00 мин.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Бобров Сергей Александрович 04.05.2016, 10 ч. 00 мин.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется согласование

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Дежнов Никита Алексеевич, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Бобров Сергей Александрович, директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», Алексеева Надежда Ивановна, заместитель директора по АХЧ ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.


В ходе проведения проверки установлено, что юридическое лицо ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» выполнило расчет индивидуального пожарного риска в отношении здания музыкальной школы, расположенного по адресу: г. Лангепас, ул. Ленина, д. 58 в организации ООО «АПЛОМБ» (ИНН 8605005961). Уровень индивидуального пожарного риска составляет  $2,16 \cdot 10^{-7}$ , что соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1) распоряжение о проведении плановой проверки от 22 апреля 2016 года № 15; 2) Протокол №445/2016<sub>н</sub> испытания веществ и материалов, изделий и оборудования на пожарную безопасность; 3) Акт обследования к протоколу №445/2016<sub>н</sub> испытания веществ и материалов, изделий и оборудования на пожарную безопасность; 4) Протокол №446/2016<sub>н</sub> испытания веществ и материалов, изделий и оборудования на пожарную безопасность.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника  
ОНДиПР (по городам Лангепас и Покачи)  
УНДиПР Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре

  
  
Н.А. Дежнов  
М.П.

« 27 » мая 2016 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» Бобров Сергей Александрович  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя Ю.Л., ИП, его уполномоченного представителя)

  
(подпись)

“ 27 ” мая 2016 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия Главного управления: 8 (3467) 397-777